



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012304409698

发证日期：2023年03月09日
有效期至：2026年08月09日

认证委托人名称 及注册地址	SMC(中国)有限公司 北京经济技术开发区兴盛街甲2号
产品生产者名称 及注册地址	SMC 株式会社 东京都千代田区外神田 4-14-1
生产企业名称 及生产地址	株式会社日本アレフ 兵庫工厂 日本兵库县宍粟市山崎町须贺泽 231
产品名称和系列、 规格、型号	磁性开关 型号：3C-D-A93-1290、3C-D-A93L-1290、3C-D-A93Z-1290； 防爆标志：Ex ec IIC T5 Gc； Ex tc IIIC T93°C Dc； 电气参数及相关文件编号详见附件。
产品标准和 技术要求	GB/T 3836.1-2021;GB/T 3836.3-2021;GB/T 3836.31-2021

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 认证规则的要求，特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021年08月09日

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012304409698

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

1.总装配图纸号：BA59534202；

2.电气参数：

型号规格	电气参数	导线长度：mm
3C-D-A93-1290	负载电压 DC24V 负载电流 (5~40) mA	500
3C-D-A93L-1290		3000
3C-D-A93Z-1290		5000

3.产品使用环境温度： $-10^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$ ；

4.特殊使用条件：

4.1 本产品在使用时，应安装在具有抗冲击强度的附加外壳内；且严格按照产品使用说明书进行操作使用。

4.2 用户应提供夹紧措施以防止产品自带的电缆受到拉力或扭矩发生拔脱。

5.外壳防护等级：IP67；

6.产品结构以认证机构批准的图纸为准。



中国质量认证中心