



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012307422218

发证日期：2023年04月17日

有效期至：2026年09月29日

**认证委托人名称
及注册地址** SMC(中国)有限公司
北京经济技术开发区兴盛街甲2号

**产品生产者名称
及注册地址** SMC 株式会社
东京都千代田区外神田 4-14-1

**生产企业名称
及生产地址** SMC 株式会社 草加第一工厂
日本埼玉县草加市稻荷 6-19-1

**产品名称和系列、
规格、型号** 阀岛
型号：SS5Y5-10SFAN-*B-*-* -X1062、SS5Y5-10SNAN-*B-*-* -X1063； 防爆标志：Ex ec IIC
T4 Gc； 型号解释、电气参数及相关文件编号详见附件。

**产品标准和
技术要求** GB/T 3836.1-2021;GB/T 3836.3-2021

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 认证规则的要求，特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021年09月29日

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012307422218

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

1.总装配图纸号：BA58462100、BA58462300；

2.额定电压：DC24V；

3.可代表型号规格：

序号	型号规格
1	SS5Y5-10SFAN-*B-C4-X1062
2	SS5Y5-10SFAN-*B-C6-X1062
3	SS5Y5-10SFAN-*B-C8-X1062
4	SS5Y5-10SNAN-*B-C4-X1063
5	SS5Y5-10SNAN-*B-C6-X1063
6	SS5Y5-10SNAN-*B-C8-X1063

备注：* 代表阀片数量，共 15 种（可代表 02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、14、15、16）；

4.特殊使用条件：

4.1 产品使用环境温度： $-10^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq +50^{\circ}\text{C}$ ；

4.2 本产品在使用时，应安装在经过认证的防护等级至少为 IP54 的防爆外壳内，且严格按照产品使用说明书进行操作使用。

5.产品结构以认证机构批准的图纸为准。



中国质量认证中心