

企业名称	监测方式	监测点位	监测时间	监测项目	排放浓度	污染物排放限值	是否达标	超标倍数	评价标准	排放方式	排放去向	备注
SMC(北京)制造有限公司	手工监测	南厂污水总排口	2021/11/30	COD (mg/L)	61.1	500	是	0	《水污染物综合排放标准》DB11/307-2013	集中排放	污水处理厂	
				氨氮 (mg/L)	1.7	45	是	0				
		北厂污水总排口		COD (mg/L)	49.6	500	是	0				
				氨氮 (mg/L)	0.41	45	是	0				

企业名称	监测方式	监测点位	监测时间	监测项目	排放浓度	污染物排放限值	是否达标	超标倍数	评价标准	排放方式	排放去向	备注
SMC(中国)有限公司	手工监测	第一工厂污水排口	2021/11/30	COD (mg/L)	89.3	500	是	0	《水污染物综合排放标准》DB11/307-2013	集中排放	污水处理厂	
				氨氮 (mg/L)	11.1	45	是	0				
		第二工厂南侧污水排口		COD (mg/L)	63.5	500	是	0				
				氨氮 (mg/L)	2.3	45	是	0				
		第二工厂北侧污水排口		COD (mg/L)	43.5	500	是	0				
				氨氮 (mg/L)	0.3	45	是	0				